

咸宁市咸安区妇幼保健院住院楼建设项目

“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号和《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（生态环境部公告2018[9]号），“其他需要说明的事项”中如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施情况以及整改工作情况等，咸宁市咸安区妇幼保健院住院楼建设项目其他需要说明的事项具体内容如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程情况

1.1 设计情况

本项目将建设项目的环境保护设施纳入了环评报告。环境保护设施的设计符合环境污染防治设计规范的要求，将防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施纳入总投资。

1.2 施工情况

项目环境保护设施未纳入施工合同，但环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证。该项目按照“三同时”的原则，在项目建设过程中落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。施工场地及时清扫和浇水，对进出车辆进行限载限速，运输物料的车辆用篷布遮盖，设置施工屏障等以减少扬尘对周围环境空气的影响；项目建设过程中，施工期的生活污水依托已建设的化粪



池、污水处理站处理后进入污水处理厂处理，施工废水经沉淀池处理后，上清液尽量回用，多余的废水经沉淀池处理后进入污水处理厂处理；施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工单位选用低噪声的施工设备，施工场地周围设置围挡，对运输车辆进行加强管理；施工期的生活垃圾集中收集交由环卫所处理，建筑垃圾均已按照规定妥善处置。

1.3 验收过程简况

咸宁市咸安区妇幼保健院住院楼建设项目于2018年2月开工建设，2019年8月基本建设完成并调试运行。2020年4月，咸宁市咸安区妇幼保健院委托湖北省公信检测服务有限公司完成验收监测方案及验收监测报告编制工作，并签订合同。湖北省公信检测服务有限公司已获得湖北省质量监督局资质认定，CMA号为171712050351。参与验收监测的项目负责人及现场和实验室分析人员均持证上岗。

湖北省公信检测服务公司于2020年7月编制完成《咸宁市咸安区妇幼保健院住院楼建设项目竣工环境保护验收报告》，2020年7月11日，组织成立了验收工作组，参加验收现场检查的单位有咸宁市咸安区妇幼保健院（建设单位）、湖北省公信检测服务有限公司（验收监测单位）及4位特邀专家等人员组成。与会代表现场检查了该项目环保设施的建设与运行情况，听取了该项目环境保护“三同时”执行情况的报告和验收调查的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，得出验收结论：该项目环境保护手续较齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保设施和措施要求，项目配套设施建设完成后，

竣工验收监测条件基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关规定，验收组认为项目基本符合竣工环境保护验收条件。

1.4 公众反馈意见及处理情况

至验收期间，项目未受到环保部门以及公众投诉处罚。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

项目制定了环保管理制度，明确了制度的指导思想，建立了企业各部门以及各岗位的责任人并明确了其工作内容，保证环保制度落实到个人。

(2) 环境风险防范措施

企业尚未制定环境风险应急预案。

(3) 环境监测计划

企业已制定常规监测计划，尚未实行。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内消减污染物总量控制和落后产能的淘汰。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及卫生防护距离及居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

无


3 整改工作情况

咸宁市咸安区妇幼保健院根据验收组意见整改如下：

(1) **专家意见：**做好污水处理站消毒房各类杂物的清理，食堂污水做好隔油池处理后排入污水处理站，同时要加强污水处理站的运维管理，制度上墙，确保污水处理站稳定达标排放。污水处理站的废气建议引至楼顶排放。

整改说明：已对污水处理站消毒房各类杂物的清理对地面进行清扫，食堂废水经油水分离器处理后进入污水处理站，已设置关于污水处理站工艺制度，并上墙。污水处理站的废气已做整改承诺（附1）。


杂物的清理前	
清理后	



油水分離器



工艺简介



污水处理站工艺制度

(2) 专家意见：污水处理站的污泥按照危险废物处理。

整改说明：整改承诺见附2。



整改承诺书

兹本院内污水处理站产生废气无组织排放，因污水处理设施为地理式装置，整体位于地下，采用水泥板盖密封，对废气进行有组织排放难度较大，待后期对污水处理站进行改造时会设置排气筒使得废气有组织排放，特此承诺。

咸宁市咸安区妇幼保健院

日期：2020.7.14



污水处理站格栅渣、污泥处理承诺书

兹本院内污水处理站产生有格栅栅渣、水解酸化池污泥、沉淀池污泥，目前尚未清理，待后期清理后会进行脱水、消毒处理，交由有资质单位处置，特此承诺。

